



Číslo	Popis	Specifikace	Množství	Ukázka
1.1	Uzavření EPS	1x kabel 1x2x0,8 E30	1	
1.2	Zařízení detektoru přenosu	1x detektor přenosu	1	
1.3	Zařízení podle požární ochrany	1x zařízení	1	
1.4	Klíčový řezec požární ochrany	1x klíčový řezec	1	
1.5	Výstupní prvky 12x OUT	1x výstupní prvek	12	
1.6	Výstupní / výstupní prvky 4x IN / 2x OUT	1x výstupní prvek	4	
1.7	Zóny ZAVŠA	1x zóna	1	
1.8	Optickoakustický hlásič namontovaný s paralelní indikací	1x hlásič	1	
1.9	Třepičný hlásič na strožbě	1x hlásič	1	
1.10	Hlásič na strožbě	1x hlásič	1	
1.11	Tabulky hlásičů	1x tabulka	1	
1.12	Síťová vlnička venkovní	1x vlnička	1	
1.13	Kabel 1x2x0,8 E30	1x kabel	12x0,8 E30	
1.14	Kabel 1x2x0,8 E30	1x kabel	12x0,8 E30	
1.15	Kabel 10x2x0,8 E30	1x kabel	10x2,0 E30	
1.16	Ustřední evakučního rozhlasu	1x rozhlas	1	
1.17	Mikrofonní páj	1x páj	1	
1.18	Reproduktor stropní podhledový BW100V	1x reproduktor	1	
1.19	Kabel 1x2x1,5 E30	1x kabel	1,5 E30	
1.20	Indikační symboly	1x symbol	1	
1.21	UPP CAT 5e	1x kabel	5e	

LEGENDA:
ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- Uzavření EPS
- Zařízení detektoru přenosu
- Zařízení podle požární ochrany
- Klíčový řezec požární ochrany
- Výstupní prvky 12x OUT
- Výstupní / výstupní prvky 4x IN / 2x OUT
- Zóny ZAVŠA
- Optickoakustický hlásič namontovaný s paralelní indikací
- Třepičný hlásič na strožbě
- Hlásič na strožbě
- Tabulky hlásičů
- Síťová vlnička venkovní
- Kabel 1x2x0,8 E30
- Kabel 10x2x0,8 E30

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

- Ustřední evakučního rozhlasu
- Mikrofonní páj
- Reproduktor stropní podhledový BW100V
- Kabel 1x2x1,5 E30
- Indikační symboly
- UPP CAT 5e

Pozici koncových prvků na strožbě je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se současným koncovým prvkem. Kábely v CHÚC a v srovnávacích postupech budov spolupracovat s firmou BZCS100 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

24.05.2012 Doplňtí ovládní PŠUM...viz seznam změn revize.
 15.06.2012 Ovládní posuvných dveří.

INDEX DATUM, Jméno, Podpis, Text A, POPS ZMĚNY

GENERALNÍ PROJEKTANT: atelier-r, spol. s r.o., Ulnářská 27, Olomouc 772 00
VYPRACOVAVL: Michal Svoboda
KONTROLOVAL: Petr Východil
SCHVÁLIL: Jiří Šarňánek
MÍSTO STAVBY: ul. Iřinská, Olomouc
INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc

STAVBA: Dostavba teoretických učeben Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
OBJEKT - PROVOZNI SPOUBOR: 4-8 - Zařízení státoproudě elektrotechniky

STUPĚŇ dokumentace pro provedení stavby: ARCH. ČÍSLO: 1 - SL 01 Č. VÝKRESU: Č. VÝTISKU